

TEKNİK ŞARTNAME

KONU: Hastanemiz ek binasında kurulu olan Emar cihazınının soğutmasını yapan su soğutmalı chiller soğutma grubunun tamir onarımı yapılacaktır. Tamir onarımda değişmesi ve bakımı yapılacak parçalar aşağıda belirtilmiştir;

- 1- 1 adet KOMPRESÖR yenisiyle değiştirilecektir. Özellikleri: MODEL:5 HP - C-SBN373H8G --ELEKTRİK:3PH-380-460V--KAPASİTE:(HP)5HP- UYGULAMA TÜRÜ (+7,2 derece/+54,4 derece) MBP (-10 derece/+45 derece)
- 2- 1 adet DRAYER yenisiyle değiştirilecektir. Özellikleri:MODEL:DFS-164S-HFC/HCFC-CFC---MWP 650PSİG/45 BARA KADAR DAYANIKLI -UYGULAMA SICAKLIĞI -40 TO+160F -40 TO+70 DERECE' ye kadar dayanıklı olacaktır. Kaynaklı tip olacaktır.
- 3- Bu parçaların değişiminden sonra tesisat içerisinde vakumlama işlemi yapılacaktır.
- 4- Yeni kompresör takıldıktan sonra yaklaşık 5 kg R-407C soğutucu akışkan gaz kullanılacaktır.
- 5- Malzemelerin temini ve montajı dâhil yapılacak tüm işçilik yükleniciye aittir.
- 6- Cihazın gerekli rutin bakımları yapılacaktır. Cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
- 7- İş anahtar teslimi olup ekstra gerekecek olan parçalar için ödeme yapılmayacaktır.
- 8- Yüklenici firma işe başlamadan önce yerinde keşif yaparak gerekli arıza raporunu hazırladıktan sonra idarenin onayından sonra işe başlayacaktır.
- 9- Kullanılacak malzemelerin numunesi tarafımızca görülecek olup mevcutta kullanılan cihazla birebir uyumlu olacaktır.
- 10- Kullanılacak malzemeler TSE ve CE belgeli olacaktır.
- 11- Kurum içi-dışı nakliye işlemleri yükleniciye aittir.
- 12- Cihaz için tamiri yerinde mümkün olmayan dışarıya götürülmesi gereken parça ve aparatlar tutanak karşılığında götürülüp yapıldıktan sonra yerine takılacaktır.
- 13- Cihaz tamiri esnasında kurumumuzda ilgili teknik personel gözetiminde tamir onarımı yapılacaktır.
- 14- Yüklenici firma bakımını yaptığı ve değiştireceği malzemeler için en az 1 yıl garanti verecektir.