

TEKNİK ŞARTNAME

1. Takılacak parça Daikin vrv (III) heat recovery sistemine uyumlu olacaktır.
2. Cihazın 1 adet iç ünite pc kartı değiştirilecektir.
3. Takılacak parça aynı anda hem soğutma hemde ısıtma komutu verebilecektir.
4. Cihaz mevcuttaki merkezi kumanda sistemine uygun olacaktır.
5. 220 volt ac ile 16 dc volt çıkışı olacaktır.
6. İnverter özelliğine sahip olacaktır.
7. İç üniteleri komut etme özelliğine sahip olacaktır.
8. Cihazları test moduna alma özelliğine sahip olacaktır.
9. Takılacak olan pc kartı 2 yıl yüklenici firma garantisine sahip olacaktır.
10. Takılacak parça Tse,Ce ve İso belgelerine sahip olacaktır.
11. Nakliye ve montaj yüklenici firmaya ait olacaktır.
12. Yüklenici çalışma esnasında tüm güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.
13. Yapılacak işlem Halilye Ek Hizmet binası için geçerlidir.
14. Çalışma esnasında yüklenici firma kaynaklı hasar ve benzeri durumlar yüklenici firma tarafından her hangi bir ücret almaksızın tamir edecektir.
15. Yüklenici tarafına ihale komisyonu tarafından karar tebliğini takip eden ilk iş günü dahil 5 gün içerisinde işi bitirmek zorundadır.

Ahmet KAÇAR
Şanlıurfa M. AKTİNNAN E.A.H
İklimlendirme Teknisyeni

Cahit TOKUMACI
Şanlıurfa M. AKTİNNAN E.A.H
İklimlendirme Teknisyeni

Ömer Faruk ÖZDEMİR
Kordinatör