

## TEKNİK ŞARTNAME

1. HASTANEMİZDE BULUNAN DAİKIN MARKA VRV KLİMA BAKIM ONARIM İŞİDİR
2. CİHAZ MR-TOMOĞRAFI ÜNİTESİNDE BULUNAN SİSTEM ODASI VE CİHAZLARIN ISISINI DENGELMEKTEDİR
3. CİHAZA 2 ADET FAN MOTORU GEREKMEKTEDİR
4. ARIZALI DIŞ ÜNİTE 3 ADET İÇ ÜNİTEYİ BESLEMEDİR
5. İNVERTÖR KOMPRESÖR SÜRÜCÜ KARTI OLACAKTIR
6. VOLTAJ ARALIĞI 380-440 V 50 Hz 4.0 MPa 12.0MPa
7. 50 HZ-266 HZ FREKANSLARI ARASINDA İNVERTER OLACAKTIR
8. TEDARİKÇİ FİRMA MONTAJINI YAPTIĞI PARÇAYA 1 YIL GARANTİ VERECEKTİR
9. MONTAJLA ALAKALI HERHANGİ BİR ARIZAYI FİRMA EK BİR ÜCRET TALEP ETMEDEN GİDERECEKTİR
10. HER TÜRLÜ NAKLİYE MONTAJ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT OLACAKTIR
11. TAKILACAK SÜRÜCÜ KARTI VE FAN MOTORLARI TEKNİK PERSONEL NEZARETİNDE YAPILACAKTIR
12. TAKILACAK PARÇALAR TSE VE CE BELGELİ OLACAKTIR

NOT: İŞLEMİN YAPILACAĞI YER HALİLİYE EK HİZMET BİNASIDIR

Ömer Faruk ÖZDEMİR  
Kontrolör