

## TEKNİK ŞARTNAME

- 1) 32 lik kangal boru olacaktır.
- 2) 10 ATÜ'lük (basınç) olmalıdır.
- 3) 1" inç kalınlığında olmalıdır.
- 4) Mavi renk olacaktır.
- 5) Malzeme numunesi tarafımızca görülecektir.
- 6) Şehir şebekesi içme suyunda kullanılacaktır.
- 7) Kaplin malzemelerine ve parça bağlantılarına uyumlu olacaktır.
- 8) Kimyasallara güneş ışıklarına mekanik zorlanmalara dirençli olmalıdır.
- 9) Tüm malzemeler TSE ve CE belgeli olacaktır.
- 10) Malzeme numuneleri tarafımızca görülecektir.

**Eyyüp Sabri BİNER**

Ş. Urfa M. Akif İNAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**Mahmut BAYRAM**  
İnşaat Teknisyeni

Ş. Urfa M. Akif İNAN  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi