

TEKNİK ŞARTNAME

Hastanemizin COVİT 19 test numunelerinin saklanması ve ilaç odasını havalandırılması için gerekli olan malzemelerdir.

- 1) Alüminyum menfezler 40x60 ölçülerinde olacaktır.
- 2) Menfezler iç kısımdan telli olup aralıklardan içeri atık girmesi engellenecektir.
- 3) Renk idare tarafından belirlenecektir.
- 4) Firma işe başlamadan önce yerinde ölçü alacaktır.

30 LUK AKSİYEL FAN

- 1) Ürününün çalışma şekli monofazedir.
- 2) Sanayi tipi monofaze bir **aspiratör** modelidir.
- 3) Direkt akuple motoru ile çalışmaktadır.
- 4) Kanat yapısı iç bükey kanat sisteminde olup, 6 tanedir
- 5) Montaj işlemleri kolay olması ile istenilen alanda kullanımı bulunur. Duvar ve pencereler de rahat kullanım sağlamalıdır.
- 6) Gövde yapısı elektrostatik toz boyalı DKP sacdan yapılmış olup sağlamdır.
- 7) Pervane yapısı ise iç bükey kanat sistemi ve DKP sacdan üretilmiştir.
- 8) Hız kontrolü opsiyonel kontrol cihazı ile sağlanmaktadır.
- 9) Kullanım alanları bakımında ise fabrika, boyahane, imalathane, alışveriş merkeze, depo ve benzeri yerlerde kullanımları mümkündür.
- 10) Aynı zamanda başka geniş çaplı alanlarda da kullanımları sağlanabilir.
- 11) Ortamın havalandırması için kullanılmakta olan **aspiratör** modeli olmalıdır
- 12) Kaliteli ve sağlam yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunmaktadır.
- 13) Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.

Teknik Özellikler

Akım	1,2A
Debi	2000m ³ /h
Devir	1400d/d
Frekans	50Hz
Güç	210W
Kondansatör	8/-
Ses Seviyesi	54dB(A)
Voltaj	230V

Osman Nuri RÜZGAR
Sarıyerde M. Akınhan
Çiğirne Araştırma Hastanesi