

## TEKNİK ŞARTNAME

1. HASTANEMİZDE BULUNAN YORK MARKA HAVA SOĞUTMALI CHILLER SOĞUTMA SİSTEMİNİN İNVERTER SÜRÜCÜ KARTLARI ARIZALANMIŞ OLUP ARIZALI KARTLARIN TAMİR EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
2. 1. VE 2.SİSTEMİN IGBT KARTLARININ TAMİRATI GEREKMEKTEDİR.
3. VSD LOJİK BOARD TAMİRATI GEREKMEKTEDİR.
4. EPROM İŞLEMCİ DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR.
5. 1 ADET LVT SENSÖRÜ GEREKMEKTEDİR.
6. 3 TÜP R134 GAZ ŞARJI YAPILACAKTIR.
7. KARTLARIN TAMİRATI YAPILIP CİHAZLARA MONTE EDİLİP CİHAZLAR ÇALIŞIR ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR.

### TEKLİFTE İSTENECEK BELGELER

- 1) Firma bu işi benzer kuruluşlarda yaptığına dair referans istenmektedir.
- 2) Bakıma gelen firma personellerinin YORK marka hava soğutucu cihazlarında çalışabileceğini gösterir eğitim belgesi veya yetkili firma tarafından verilen sertifikaları idareye sunulacaktır.
- 3) Sertifikaları sunulan kişiler ile bakıma gelen kişiler aynı kişiler olacaktır.
- 4) Firma ilgili cihaz YORK marka ile daha önce bakım onarım yaptığına dair referans idareye sunacaktır.
- 5) İdarenin istediği belgelerin herhangi birini içermeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**NOT: YAPILACAK İŞLEM HALİLİYE EK BİNA İÇİN GEÇERLİDİR.**

Ömer Faruk ÖZDEMİR  
Koord. Müh.  
