

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-) YAĞ FİLTRESİ

- 3 ADET YAĞ FİLTRESİ ÇUKUROVA 1100 KVA JENERATÖRE UYUMLU OLACAKTIR.
- 2 ADET YAĞ FİLTRESİ TEKSAN 688 KVA JENERATÖRE UYUMLU OLACAKTIR.
- 1 ADET YAĞ FİLTRESİ TEKSAN 80 KVA JENERATÖRE UYUMLU OLACAKTIR.
- 1 ADET YAĞ FİLTRESİ GENPOWER 110 KVA JENERATÖRE UYUMLU OLACAKTIR.

2-) YAKIT FİLTRESİ

- 1 ADET YAKIT FİLTRESİ ÇUKUROVA 1100 KVA JENERATÖRE UYUMLU OLACAKTIR.
- 2 ADET YAKIT FİLTRESİ TEKSAN 688 KVA JENERATÖRE UYUMLU OLACAKTIR.
- 2 ADET YAKIT FİLTRESİ TEKSAN 80 KVA JENERATÖRE UYUMLU OLACAKTIR.
- 2 ADET YAKIT FİLTRESİ GENPOWER 110 KVA JENERATÖRE UYUMLU OLACAKTIR.

3-) HAVA FİLTRESİ

- 2 ADET HAVA FİLTRESİ ÇUKUROVA 1100 KVA JENERATÖRE UYUMLU OLACAKTIR.
- 2 ADET HAVA FİLTRESİ TEKSAN 688 KVA JENERATÖRE UYUMLU OLACAKTIR.
- 1 ADET HAVA FİLTRESİ TEKSAN 80 KVA JENERATÖRE UYUMLU OLACAKTIR.
- 1 ADET HAVA FİLTRESİ GENPOWER 110 KVA JENERATÖRE UYUMLU OLACAKTIR.

4-) 15W40 MOTOR YAĞI

ÖZELLİKLERİ: Yüksek kaliteli dizel motor yağı ve ağır şartlarda ağır hizmetlerde çalışan dizel motor yağı olmalıdır. Teslim edilecek ürünlerin raf ömürleri dikkate alınacaktır. Orjinal ambalajlarda teslim edilecektir.

5-) ANTİFİRİZ

ÖZELLİKLERİ: Dört mevsimde kullanılabilen ,mono etilen glikol esaslı kullanıma hazır özellikte olmalıdır. soğuk iklimlerde donmayı engelleyici özellikte olmalıdır. Teslim edilecek ürünlerin raf ömürleri dikkate alınacaktır. Orjinal ambalajlarda teslim edilecektir.

NOT : Tüm malzemeler TSE ve CE belgeli olacaktır.

Yüklenici firma malzemelerin numunesini jeneratör üzerinde görerek teminini sağlayacaktır.

Alınacak malzemeler hastanemizde mevcut jeneratörlere uyumlu olacaktır.

Malzemelerin numuneleri idarenin onayından sonra ilgili yere teslim edilecektir. Numune onayından geçmeyen malzemeler firmaya geri iade edilecektir.

Nakliye yüklenici firmaya aittir.

Osman Nuri RÜZGAR
Şankurfa M. Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi