

AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Akü 12 v olacaktır
- 2-Akü 60 amper olacaktır
- 3-Akü en az 1 yıl garantili olacaktır
- 4-Ağır hizmet koşullarına uygun güçlü plakalar ve güçlü iç tasarımı olacaktır
- 5-Yüksek elektrolit hacmine sahip olacaktır
- 6-Vibrasyon ve ağır hizmet şartları altında yüksek çevrim ömrüne sahip olacaktır
- 7-Akünün üzerinde mevcut sisteme uyumlu dayanıklı kutup başı bağlantıları olacaktır
- 8-Özel tasarım ve alaşım ızgaralar ile maksimum korozyon direncine sahip olacaktır
- 9-Sarsıntıya karşı ekstra dayanımlı olacaktır
- 10-TSE ve CE belgelerine sahip olacaktır
- 11-Bu şartname Haliliye ek hizmet binasına bağlı İpekyol ftr merkezinde yeralan jeneratör için geçerlidir.
- 12-Yüklenici tarafına ihale komisyonu tarafından karar tebliğini takip eden ilk iş günü dahil 15 gün içerisinde teslim etmek zorundadır.

M.Suphi AYDIN
Elektrik Teknisyeri
Ş.Urfa M. Akif İNAN
Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ömer Faruk ÖZDEMİR
Mansur