

## TEKNİK ŞARTNAME

1-380 V 50 HZ

2-5,5 KW

3-FLATÖRLÜ PASLANMAZ GÖVDE

4-PİS VE TEMİZ SU SİSTEMİNDE KULLANILAN

5-EMİŞ AĞZI KESKİN PARÇALAYICI BIÇAKLI SİSTEM OLACAK

6-11,7 AMPER

7-2850 DEVİR DK

8-65 M3/h

9-OTOMATİK SİSTEMLE ÇALIŞMAYA UYGUN

10-ÇIKIŞ BORU UCU 1" OLACAK

11-ÇIKIŞ AĞZI FLANŞLI OLACAK

### NOT:

a-TSE VE CE BELGELİ 1.SINIF OLACAKTIR

b-NUMUNE TARAFIMIZDAN GÖRÜLECEKTİR ( MEVCUT ALTYAPI SİSTEMİNE UYGUN OLMASI İÇİN)

c-NAKLIYE YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR

d-EN AZ 2 YIL YÜKLENİCİ FİRMA GARANTİSİNDE OLACAKTIR

e-MOTORUN TESLİM YERİ HALİLİYE EK HİZMET BİNASIDIR.

